



GWR Gemeindewerke Rückersdorf
 Aus einer Hand gut versorgt mit Strom und Wasser

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS	
		Kabel	12,0	80,0	km
		Freileitung	1,0	0,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				7.890 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		14.625.017	10.083.478	9.668.603	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		20	22	2804	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				3.381
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				1,43 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				3,53 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,99%	1,09%	2,73%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	144.713	110.159	264.065	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			467.501	kWh
	Kosten der Verlustenergie			24.871,05 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			53,20 €/MWh	