

Mitteilung für Installateure Strom

Wir möchten Sie über wichtige Neuerungen und Änderungen bezüglich aktueller und neu in Kraft getretener VDE-Regeln informieren.

Seit Oktober 2016 gelten die neuen Fassungen der DIN VDE 0100-443 und der DIN VDE 0100-534. In den neuen Fassungen ist geregelt, in welchen Anwendungsfällen ein Überspannungsschutz zu installieren ist, welche Überspannungs-Schutzeinrichtung zu wählen ist und wie diese normgerecht installiert werden.

Ebenso sind nach aktueller Fassung der VDE AR 4101 alle Zählerplätze mit einem APZ-Platz auszustatten.

Im Netzgebiet der Gemeindewerke Rückersdorf sind Änderungen von folgenden elektrischen Anlagen nicht mehr zulässig:

- Zählertafel ohne Schutzklasse II
- Norm-Zählertafel mit Schutzklasse II ohne NH-Sicherung
- Norm-Zählertafel mit Schutzklasse II ohne Sammelschienensystem und mehreren Zählerplätzen
- Blechschränke (UP/AP) ohne Schutzklasse und ohne Berührungsschutz

Bei allen Neubauten und bei jeder Änderung an Bestandsanlagen sind die Zählerplätze den aktuellen gesetzlichen Vorgaben und den anerkannten Regeln der Technik anzupassen. Unsere Mitarbeiter sind bei festgestellten Mängeln angewiesen, die Zählersetzung nicht auszuführen.