

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	12,0	80,0	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			7.890	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		15.441.956	9.788.203	9.552.553	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		88	115	2809	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			4.725	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,43	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			3,53	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,06%	1,16%	2,91%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	163.528	113.966	278.055	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			555.549	kWh
	Kosten der Verlustenergie			25.610,81	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			46,10	€/MWh