



GWR Gemeindewerke Rückersdorf
 Aus einer Hand gut versorgt mit Strom und Wasser

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	12,0	80,0	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				7.890 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		15.470.975	9.823.866	9.552.553	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		20	22	2809	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				4.725
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				1,60 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				3,57 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,99%	1,09%	2,73%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	153.436	107.322	260.896	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			502.727	kWh
	Kosten der Verlustenergie			23.175,71 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			46,10 €/MWh	