



**GWR** Gemeindewerke Rückersdorf  
Aus einer Hand gut versorgt mit Strom und Wasser

**Bezugsjahr: 2019**

### Veröffentlichungen nach StromNZV

#### Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

---

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	3.240 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	1.796 kW
	Summenlast der Netzverluste	129 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	1.796 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	3.240 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	15.605.484 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	595.899 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

---

#### Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

---

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.

---